



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego
z dnia 07.07.2017 r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Termin wykonania dostawy: 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy (lub wcześniejszy termin zaproponowany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, zgodny z niniejszym zapytaniem ofertowym)

Opis przedmiotu zamówienia: dostawa 7 klimatyzacji przenośnych wraz z 7 uszczelkami okiennymi do Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej wraz z montażem.

Klimatyzator – dane techniczne:

- moc chłodzenia / ogrzewania	min. 2,6 kW / min. 2,5 kW
- pobór mocy podczas chłodzenia / ogrzewania	max 1100 W/ max. 1000 W
- zasilanie:	220-240 V / 50 Hz
- prędkości wentylatora	min. 3
- wydajność	15 – 25 m ²
- maks. Poziom mocy akustycznej	54 db(A)
- długość/ średnica elastycznej rury wyrzutowej	max 160 cm / max 14 cm

Zakres nastawy temperatury:

- chłodzenie:	co najmniej 18°C - 32°C
- grzanie:	co najmniej 14° - 25°C
- wymiary urządzenia (SZERxWYSxGŁ):	max 460 x max725 x max 400
- waga	max 45 kg

Klimatyzator – funkcje urządzenia

- elektroniczny termostat
- zmywalny filtr powietrza
- kółka jezdne
- pilot zdalnego sterowania
- wyświetlacz
- klasa energetyczna A/A+
- automatyczne odprowadzanie wykroplonej wody

w komplecie:

W komplecie z klimatyzacją powinny znajdować się:

- rura wyrzutowa



- spłaszczona końcówka rury wyrzutowej (do wystawienia rury przez uchylone okno)
- końcówka mocująca rurę do klimatyzatora
- panel zaślepiający uchylone okno
- blokady kółek
- taca na skropliny
- wąż odpływowy
- przyssawki okienne
- pilot zdalnego sterowania
- instrukcja obsługi w języku polskim
- gwarancja na min. 3 lata (w języku polskim)

Uszczelka okienna do klimatyzatora przenośnego:

uszczelka (tekstylna) z błyskawicznym zamkiem, mocowana za pomocą taśmy na rzepy. Uszczelka dostosowana do okien, których suma trzech boków jest nie większa niż 380 cm

Zamówienie dotyczy klimatyzacji fabrycznie nowych.

Zamówienie obejmuje również dostawę klimatyzacji pod adres: 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a, wniesienie (II-III piętro) – w budynku brak windy, ustawienie i montaż (wraz z uszczelkami na oknach) w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Klimatyzacje po montażu powinny być od razu sprawne i gotowe do użytku (powinny być m.in. wypełnione odpowiednimi czynnikami chłodniczymi).